



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Серов
(место составления акта)

«31» мая 2019г.
(дата составления акта)

11 часов 00 минут
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№88**

По адресу/адресам: СО, Серовский ГО, г. Серов, ул. Каквинская, д.3 (624992)
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Серовского городского
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

городского округа, Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа по

пожарному надзору №88 от «20» мая 2019 г. была проведена внеплановая, выездная проверка
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» (ОГРН 1026601816890, ИНН 6632016528)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«28» мая 2019 года с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. «28» мая 2019 года
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Продолжительность 4 часа
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

«31» мая 2019 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. «31» мая 2019 года
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица)

Продолжительность 1 часа
или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 5 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Серовского ГО,
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Роговой А.В. 23.05.2019г. 15 часов 00 минут
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник ОНДиПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их)

Гаринского ГО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества

подполковник внутренней службы Еманова Максим Викторович
(последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместителем директора Чудовым Е.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или

уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
ФОК		
1.	На объекте не сформирована в полном объеме исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	осн. п. 35 ППР РФ, ПП РФ №390 от 25.04.2012г. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта
2.	Раздевалка хоккейной команды 2007г.р. не защищена автоматической установкой пожарной сигнализации.	осн. п. 61 ППР РФ, ПП РФ №390 от 25.04.2012г. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
3.	При переносе пожарного крана у северо-западного выхода не перенесена кнопка дистанционного запуска пожарного насоса-повысителя.	Осн. п. 4.2.8 СП 10.13130.2009 Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 180 При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними.
4.	Не произведен ремонт двух электро - клапанов системы дымоудаления.	осн. п. 61 ППР РФ, ПП РФ №390 от 25.04.2012г. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий
5.	Световые табло системы СОУЭ «Выход» смонтированы не в соответствии с проектной документацией.	осн. п. 61 ППР РФ, ПП РФ №390 от 25.04.2012г. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.
Здание спортивного комплекса		
6.	На объекте не сформирована в полном объеме исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	осн. п. 35 ППР РФ, ПП РФ №390 от 25.04.2012г. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта

7.	Под лестничным маршем возле зала штанги хранятся горючие материалы.	осн. п. 23 пп.К, ПП РФ, ПП РФ №390 от 25.04.2012г. На объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
----	---	---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности ОНД и ПР Серовского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области №88/1/88 от 31.05.2019 года

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР Серовского ГО,
Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковник внутренней службы Еманов М.В.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Иудов Е.В. зам. дир. - ие
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«31» мая 2019 года

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)